






备注: 1、该荷载图仅作为基础施工时参考之用,

不含基础自身重量。

2、基础荷载是相对的，受塔运行时实际水位高低等因素影响。

单位: kgf

型号	运行重量	单个基础
GL-20T	270	90

说明: 1、确保水泥基础上表面及预埋钢板上表面在同一

水平面上, 误差 $\leq \pm 2\text{mm}$ 。

2、不同型号塔井并用总管，做基础时，应保证冷却塔水盆等高；同时，在确保出水总管有承托的同时应尽量低于出水位，必要时需加高基础。

3、在定购冷却塔或基础做完之后请将此图传真或寄回本公司技术部收。

[illegible]